



Директор АНО ПО  
«Школа классического танца»  
Л.А.Ледях

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ «ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА»

### 1. Общие требования пожарной безопасности

- 1.1. Помещения АНО ПО «Школа классического танца» должны постоянно содержаться в чистоте. Вынос собираемого в контейнеры мусора должен производиться ежедневно.
- 1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.3. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- 1.4. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединён к крану и стволу.
- 1.5. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перематкой льняных рукавов на новую складку.
- 1.6. Огнетушители должны размещаться в легко доступных местах на высоте не более 1.5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.7. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние, сообщить дежурному администратору АНО ПО «Школа классического танца» и/или дежурному по ГАУК г. Москвы «Культурный центр ЗИЛ» по тел. 8 (495) 675-16-36 доб. 13-03.
- 1.8. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утверждённый руководителем.
- 1.9. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закреплённые помещения и закрыть их обесточив электросеть.
- 1.10. Контроль и исполнение за п.п. 1.4., 1.5., 1.6. осуществляется соответствующими службами «Культурного центра ЗИЛ».

## **2. Запрещается:**

- 2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории «Культурного центра ЗИЛ».
- 2.2. Курить в помещениях «Культурного центра ЗИЛ» кроме специально отведенных для этого мест.
- 2.3. Проживать в здании «Культурного центра ЗИЛ» персоналу АНО ПО «Школа классического танца».
- 2.4. Хранить в здании «Культурного центра ЗИЛ» легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- 2.5. Использовать для отделки стен потолков горючие материалы.
- 2.6. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
- 2.7. Оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы.
- 2.8. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).
- 2.9. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без согласования с руководством «Культурного центра ЗИЛ».
- 2.10. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

## **3. Действия при возникновении пожара.**

- 3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № 01 и/или дежурному по «Культурному центру ЗИЛ» по телефону 8 (495) 675-16-36 доб. 13-03.
- 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.  
**Совместно со службами «Культурного центра ЗИЛ»:**
- 3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.6. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

**Ответственный  
за противопожарную безопасность**

**Л.Л. Зенченко**